



Zweckverband Wasserversorgung Untergäu

Informationen zum Trinkwasser

Zweckverband	Der Zweckverband Wasserversorgung Untergäu ist eine öffentlich-rechtliche Körperschaft, welche durch die Bürgergemeinden Boningen, Gunzgen und Härkingen sowie die Einwohnergemeinde Kappel getragen wird. Er ist der Lieferant der Wasserversorgungen der genannten Gemeinden, welche die fast 7'800 Einwohner versorgen.														
Herkunft	Das Wasser stammt zu 100 % aus dem Grundwasser und wird über das Pumpwerk Zelgli in Kappel gefördert.														
Behandlung	Das Wasser wird nicht behandelt und kann bedenkenlos konsumiert werden.														
Beurteilung	<p>Das Trinkwasser ist hygienisch einwandfrei.</p> <p>Durch die Trink- und Badewasserinspektion des Kantons werden jährliche Kontrollen (zuletzt am 3.3.2023) durchgeführt. Dazu kommen ergänzende Betriebskontrollen durch private Labors. Dabei zeigen sich recht konstante Werte, von denen wir hier die wichtigsten aufführen:</p> <table><tr><td>Gesamthärte</td><td>34 - 35 °fH (Waschmitteldosierung beachten)</td></tr><tr><td>Nitrat</td><td>30.2 - 32.2 mg/l (Höchstwert 40 mg/l)</td></tr><tr><td>pH-Wert</td><td>7.2 – 7.3 (Höchstwerte min 6.8 / max 8.2)</td></tr><tr><td>Calcium</td><td>120 mg/l</td></tr><tr><td>Magnesium</td><td>9.15 mg/l</td></tr><tr><td>Sulfat</td><td>17.4 - 18.0 mg/l (Höchstwert 250)</td></tr><tr><td>Natrium</td><td>8.7 mg/l (Höchstwert 200)</td></tr></table>	Gesamthärte	34 - 35 °fH (Waschmitteldosierung beachten)	Nitrat	30.2 - 32.2 mg/l (Höchstwert 40 mg/l)	pH-Wert	7.2 – 7.3 (Höchstwerte min 6.8 / max 8.2)	Calcium	120 mg/l	Magnesium	9.15 mg/l	Sulfat	17.4 - 18.0 mg/l (Höchstwert 250)	Natrium	8.7 mg/l (Höchstwert 200)
Gesamthärte	34 - 35 °fH (Waschmitteldosierung beachten)														
Nitrat	30.2 - 32.2 mg/l (Höchstwert 40 mg/l)														
pH-Wert	7.2 – 7.3 (Höchstwerte min 6.8 / max 8.2)														
Calcium	120 mg/l														
Magnesium	9.15 mg/l														
Sulfat	17.4 - 18.0 mg/l (Höchstwert 250)														
Natrium	8.7 mg/l (Höchstwert 200)														
Hinweis	Die angegebenen Werte können leichten saisonalen oder betrieblichen Schwankungen unterliegen.														
Besonderes	<p>Thema Chlorothalonil</p> <p>Bei den Metaboliten des Pflanzenschutzmittels Chlorothalonil ist noch kein deutlicher Rückgang festzustellen. Positiv ist aber zu vermerken, dass kein weiterer Anstieg der Werte festzustellen ist.</p>														

Wichtig:

Das Trinkwasser in den Gemeinden Boningen, Gunzgen, Härkingen und Kappel kann uneingeschränkt und bedenkenlos getrunken werden.

Zweckverband Wasserversorgung Untergäu (ZVWVU)

Auskünfte: Thomas Jäggi, Präsident ZVWVU, 079 202 06 78, wv.untergaeu@gmx.ch

Härkingen/Kappel im August 2023